

| | |
|---------|-------------|
| Idioma: | ES |
| Modelo: | BASE_VSD_TD |
| kW: | 15 |
| Moneda: | EUR |

Para la operacion en condiciones normales

- * Temperatura de entrada: +5 ... +30°C
- * Humedad relativa del aire : 20 ... 80% rel.
- * Calidad del aire de entrada: nivel de polvo de bajo a moderado
- * Nivel del mar: <1000m

* para compresores con garantía estándar
* 24 meses, o máximo 15.000 horas de funcionamiento

Para la operacion en condiciones dificiles

- * Temperatura de entrada: >+30°C
- * Media rel. humedad del aire: >80% rel.
- * Calidad del aire de entrada: alto nivel de polvo
- * Tiempo medio de funcionamiento anual: <1000 horas de funcionamiento
- * Nivel del mar: >1000m

* en condiciones dificiles, el intervalo de mantenimiento se reduce en 1.000h

| Actividad de mantenimiento | Referencia | Unidad | Precio lista/ unidad | 1x por semana | Despues de las primeras 500h | Cada 3.000h / mínimo 1x por año | Cada 6.000h / mínimo cada 2 años | Quando sea necesario |
|---|----------------------|--------|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Control de fugas | | | | X | | | | |
| Comprobación del aire de refrigeración | | | | X | | | | |
| Control de nivel de aceite | | | | X | | | | |
| Sustitución del aceite del compresor | SCC-M 11040010 | 1 | 138,69 | | X | X | X | |
| Reemplazo del filtro de aceite | 09020020 | 1 | 27,66 | | X | X | X | |
| Reemplazo de separador | 09030030 | 1 | 112,33 | | | X | X | |
| Reemplazo del filtro de admisión | 09018040 | 1 | 25,06 | | | X | X | X |
| Lubricacion de cojinetes del motor* | | | | | | X | X | |
| Verificación de conexiones eléctricas | | | | | X | X | X | |
| Limpieza del radiador | | | | | X | X | X | X |
| Limpieza del refrigerador del convertidor de frecuencia | | | | | X | X | X | X |
| Sustitución del regulador de aspiración | 08010021 | 1 | 86,94 | | | | X | |
| Sustitución de la válvula de presión mínima | 08030032 | 1 | 83,82 | | | | X | |
| Control de la función del secador refrigerante | | | | X | | | | |
| Comprobación de aire de drenaje del receptor, secador y filtros | | | | X | | | | |
| Sustitución de los elementos filtrantes para el prefiltro y posfiltro | 09068050 09068040 | 1 1 | 44,24 44,24 | | | X | X | |

* Solo para compresores con engrasador en el motor principal

| | XS | S | XL |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Referencia kit | 09020020 | 55014250 | 55018300 |
| Precio total kit | 27,66 | 253,51 | 424,28 |
| Precio total aceite SCC | 138,69 | 138,69 | 138,69 |